

## 質問回答書(その2)

令和4年8月29日・回答

業務名：あいら清掃センター改修事業に伴う地域計画及び長寿命化計画策定業務委託			
番号	実施要領、仕様書の該当箇所	質問内容	回答事項
1	仕様書P1～P2 施設の概要等	あいら最終処分場の残余容量についてご教示ください	令和4年度3月末時点で残余容量約45%です
2	仕様書P1～P2 施設の概要等	ごみピット容量についてご教示願います。サイズ、貯留容量についてご教示願います。	現地説明会の際、準備してある資料にてご確認ください。
3	仕様書P1～P2 施設の概要等	年間の可燃ごみ量及びカロリー（発熱量）についてご教示願います。	現地説明会の際、精密機能検査報告書 p.38、p.66 を参照ください。
4	仕様書P1～P2 施設の概要等	プラットホーム、ごみ投入扉の寸法についてご教示願います。	現地説明会の際、準備してある資料にてご確認ください。
5	仕様書P1～P2 施設の概要等	過去に施設が停止するようなトラブルはありましたでしょうか	2021年に熱回収施設DCS装置のUPS故障により停止をしております。
6	仕様書P1～P2 施設の概要等	各機器の補修履歴や対応年数についてご教示願います。	2022年末ごろに補修履歴台帳の完成を予定しておりますので、完成次第開示させていただきます。
7	仕様書P6 地域計画	ごみ組成調査は行われているのでしょうか。行われている際は直近の情報を開示いただけますでしょうか。	現地説明会の際、精密機能検査報告書 p.66 を参照ください。

業務名：あいら清掃センター改修事業に伴う地域計画及び長寿命化計画策定業務委託

番号	実施要領、仕様書の該当箇所	質問内容	回答事項
8	仕様書P10 4 延命化計画の策定	長期間に渡る施設の停止が発生した際、近隣自治体や民間委託先での受入れは可能でしょうか	「一般廃棄物に係る相互支援協定」を近隣自治体と締結していますので受入れは可能です。
9	令和4年8月19日 質疑回答書No5	精密機能検査報告書の閲覧方法についてご教示ください。	現地説明の際に閲覧可能ですが、デジカメ等の媒体に記録することはできませんので、メモで対応願います。
10	令和4年8月19日 質疑回答書No6	具体的な提案を行うために、特許技術に関わらない部分の図面の閲覧は可能でしょうか。特に建築図面に関しては特許技術に関わらない箇所の閲覧は可能でしょうか	現地説明の際に竣工図書等閲覧可能な図書を準備します。
11	令和4年8月19日 質疑回答書No6	現場説明時での運転管理員や施設管理者へのヒアリング等々は可能でしょうか。	ヒアリング（質問）の時間を設けますので、その時間内をお願いします。
12	令和4年8月19日 質疑回答書No6	現場説明会時又は説明会後に質疑が発生した場合は改めて質疑は可能でしょうか。	質疑については、現場説明会までとさせていただきますので ご了承ください。