

## 「ビニールシートを設置する際はご注意ください。」

新型コロナウイルス感染防止のため、ビニールシートをレジなどに設置する場合は、裸火が接しないように注意し、燃えにくいシートを使用するように努めてください。

スプリンクラーヘッドなどの消防用設備等の作動障害にならないように注意してください。

### 1 火気の近くをさける

厨房など火気を使用する場所や白熱灯のような熱を発生させる照明器具から十分な距離をとって設置してください。

### 2 消防用設備等の障害になっていないか確認する

スプリンクラーヘッドや自動火災報知設備の感知器など消防用設備等の近くに設置すると、火災が発生した際に、有効に作動しないおそれがあります。避難口及び誘導灯が見えにくくなる場所など、設置の際は、必要に応じて設備から距離や間隔をあけるように十分に注意してください。

※ 燃えにくい素材の透明のシートもあります。

詳しくは、公益財団法人日本防災協会ホームページをご参照下さい。

[https://www.jfra.or.jp/member/b02\\_01.html](https://www.jfra.or.jp/member/b02_01.html)

### 防災性能を有する製品の使用について

今回の対処については、新型コロナウイルス感染防のためであり、ビニールシートの大きさや、設置方法場所、建物の用途によっては、消防法により防災性能を有するビニールシートを使用する必要があります。

設置に際して不明な点がございましたら、消防本部予防課へお問い合わせください。



お問合せ先

始良市消防本部 予防課

〒899-5241 始良市加治木町木田 2040 番地 1

TEL 0995-63-3819 (直通)

FAX 0995-63-3291

E-MAIL : yobou@aira-fd.jp