

# 電力供給仕様書

## 1 概要

- (1) 件名 始良市役所本庁舎ほか33施設で使用する電力の供給
- (2) 需要場所 財政課指定施設（別紙1のとおり）

## 2 仕様

- (1) 電力供給条件
  - ア 供給電気方式 交流3相3線方式
  - イ 標準電圧 6,000 ボルト
  - ウ 計量電圧 6,000 ボルト
  - エ 標準周波数 60 ヘルツ
  - オ 受電方式 1回線受電
  - カ 非常用自家発電設備 別紙1のとおり
  - キ 蓄熱式負荷設備 別紙1のとおり
- (2) 予定契約電力及び予定使用電力量等
  - ア 予定契約電力 別紙3のとおり  
(各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力)
  - イ 予定使用電力量  
(月別の予定使用電力量は別紙3のとおり)
  - ウ 力率 100% (平均)  
(月別の力率は、実測値によるものとする)
- (3) 供給期間  
令和4年10月1日0時から令和5年9月30日24時まで
- (4) 需給地点  
需要場所の構内引込口に本市が敷設する受電用負荷開閉器の電源側接続点
- (5) 保安責任分界点  
需給地点に同じ
- (6) 財産分解点  
需給地点に同じ

## 3 その他

- (1) 使用電力量及び最大需要電力の実績は、別紙2のとおり。
- (2) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件並びに選択条件による。なお、入札金額の算定にあたっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。
- (3) 契約終了後及び契約期間中に市の要請があれば、都度供給実績報告を行うこと。

〔別紙1〕需給場所

番号	施設名	所在地 (需要場所)	蓄熱 設備	非常用自 家発電設 備	太陽光発 電設備
1	始良市役所	宮島町 25		○	
2	加治木総合支所	加治木町本町 253			
3	蒲生総合支所	蒲生町上久徳 2399		○	
4	くすの湯	蒲生町白男 1504			
5	歴史民俗資料館	東餅田 498			
6	スターランド AIRA	北山 997-16			
7	始良公民館	西餅田 589		○	
8	蒲生公民館	蒲生町白男 347		○	
9	中央図書館	西餅田 489-3			
10	始良小学校	西餅田 2726			
11	建昌小学校	東餅田 2405			
12	重富小学校	平松 5636			
13	西始良小学校	西始良 1 丁目 37-1			
14	帖佐小学校	鍋倉 465			
15	柁城小学校	加治木町仮屋町 248			
16	加治木小学校	加治木町木田 2955			
17	錦江小学校	加治木町錦江町 74			
18	蒲生小学校	蒲生町上久徳 2252			
19	松原なぎさ小学校	松原町 1 丁目 23-1		○	
20	重富中学校	平松 7092			○
21	帖佐中学校	西餅田 1586			○
22	加治木中学校	加治木町反土 2162			○
23	蒲生中学校	蒲生町北 10			○
24	消防本部	加治木町木田 2040-1		○	
25	竜門小学校	加治木町小山田 1363			
26	三船小学校	増田 399			
27	山田小学校	下名 1018			

28	山田中学校	下名 977			○
29	始良市役所仮設庁舎	西餅田 494			
30	小学校給食室別棟	増田 468-6			
31	加治木給食センター	加治木町木田 4388			
32	蒲生給食センター	蒲生町北 10			
33	龍門滝温泉	加治木町木田 5271-1			
34	あいら斎場 悠久の杜	鍋倉 378			